

Świerklany, 2014-05-07



2014-65616
OS-DL.404.405.2014/4 (AS)

HYDRO-LINE PROJEKT JACEK HYRNIK
UL.POLAŃSKA 147
43-450 USTRON

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej dz. 160 – 110 mm do Rodzinnego Centrum Seniora „Iskra” w m. Iskrzyczyn – Dębowiec.

W nawiązaniu do pisma w sprawie jw. informujemy, że w przedstawionym zakresie opracowania występuje czynny gazociąg w/c DN 250 PN 2,5 MPa rel. Skoczów – Cieszyn.

Przedłożoną do uzgodnienia trasę projektowanego wodociągu względem przebiegu gazociągu w/c opiniujemy pozytywnie po uwzględnieniu n/w warunków tj.:

- lokalizację projektowanej studzienki wodomierzowej (min. 15 m od gazociągu) należy wytyczyć w obecności przedstawiciela TJE Bielsko-Biała,
- w miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z gazociągiem w/c tak dobrać długość rury ochronnej na projektowanym wodociągu aby jej końce były wyprowadzone (mierząc prostopadle od zewnętrznej ścianki krzyżującego się gazociągu do jej końców) na odległość co najmniej 6m,
- odległość pionowa między zewnętrzną ścianką rury ochronnej wodociągu a przewodu gazociągowego winna wynosić min. 0,20m.

Zabezpieczenie miejsca kolizyjnego należy wykonać pod płatnym nadzorem służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Eksploatacji Bielsko – Biała (mistrz eksploatacji sieci gazowej p. l. Kubaczka tel. 033/8271622 lub 0605601130).

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie. Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzędne posadowienia gazociągu pozostawić bez zmian. W przypadku odkrycia naszego gazociągu lub innego urządzenia technologicznego należy bezwzględnie sprawdzić stan jego zabezpieczenia w obecności pracownika naszego Oddziału. Z uwagi na to, że przedstawiciel Oddziału nie jest osobą upoważnioną do wpisu do dziennika budowy, jego opinię w sprawie ewentualnych napraw lub zabezpieczeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przedmiotowego zadania. Powyższe fakty inspektor nadzoru powinien odnotować i potwierdzić w dzienniku budowy.

W terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń inwestor wystąpi ze zleceniem na nadzór branżowy podając: NIP, warunki płatności, znak naszego pisma, nazwisko, i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

Uzgodnienie ważne jest na okres trzech lat, licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak naszego pisma.

Załącznik:

- mapa zasadnicza

Zastępca Dyrektora

Kazimierz Mazur

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Chadam
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski,
Sławomir Śliwiński

