

Dębowiec, dn. 12.12.2014 r.

RGW.271.12.2.2014  
K.W. 2115 /2014/W

## GMINA DĘBOWIEC

ul. Katowicka 6  
43-426 DĘBOWIEC

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dotyczy:** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kamieniec w Ogrodzonej w Gminie Dębowiec

Zamawiający uzupełnia odpowiedzi (pismo RGW.271.12.1.2014 z dnia 10.12.2014r) do zadanych pytań:

### Pytanie:

1. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek betonowych fi 1000, fi 600?

### Odpowiedz:

1. Studzienki kanalizacyjne należy zastosować takie jak opisano w STWiOR tj.:  
Zastosować studzienki z tworzywa sztucznego PE, PP o średnicach Dn1000mm, Dn600mm, Dn425mm. oraz prefabrykaty żelbetowe: podstawa studni, kręgi, płyty pokrywowe. Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.

### Uzupełnienie o odpowiedzi

1. Zamawiający **nie dopuszcza stosowanie** studzienek betonowych fi 1000, fi 600.  
Należy zastosować studzienki z tworzywa sztucznego PE, PP o średnicach Dn1000mm, Dn600mm, Dn425mm. oraz prefabrykaty żelbetowe.  
Pod stwierdzeniem „prefabrykaty żelbetowe” Zamawiający ma na myśli pierścienie odciążające.

WÓJT GMINY DĘBOWIEC

*mgr inż. Tomasz Branny*