

Dębowiec, dn. 10.12.2014 r.

RGW.271.12.1.2014
K.W. 2098/2014/W

GMINA DĘBOWIEC
ul. Katowicka 6
43-426 DĘBOWIEC

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Dotyczy: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kamieniec w Ogrodzonej w Gminie Dębowiec

W związku ze złożonymi zapytaniem do przetargu nieograniczonego nr RGW. 271.12.2014 **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kamieniec w Ogrodzonej w Gminie Dębowiec** (Numer ogłoszenia: 401972 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014) o następującej treści, udzielamy odpowiedzi:

Pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek betonowych fi 1000, fi 600?
2. W opisie podano informacje na temat gruntu przy budynku na działce 807/46. Jest to informacja niepełna i niewystarczająca ponieważ posadowienie kanalizacji to ok. 3 m p.p.t. Nie można stwierdzić czy na głębokości 3mppt występują grunty skaliste, trudno urabialne, które zmieniają technologie wykonania kanalizacji, a cenę należy określić w formie ryczałtu. Prosimy o załączenie pełnej dokumentacji geologicznej wraz z odwiertami po trasie kanalizacji w celu właściwej kalkulacji ceny ryczałtowej?

Odpowiedzi:

1. Studzienki kanalizacyjne należy zastosować takie jak opisano w STWiOR tj.: Zastosować studzienki z tworzywa sztucznego PE, PP o średnicach Dn1000mm, Dn600mm, Dn425mm. oraz prefabrykaty żelbetowe: podstawa studni, kręgi, płyty pokrywowe. Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.
2. Do wyceny należy przyjąć występowanie łupka na głębokości poniżej 2,0m ppt.

WÓJT GMINY DĘBOWIEC

mgr inż. Tomasz Branny