



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



Dębowiec, dn. 16.12.2014 r.

RGW.271.13.1.2014

K.W. 2139.../2014/W

GMINA DĘBOWIEC

ul. Katowicka 6

43-426 DĘBOWIEC

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i pompownią ścieków w Ogrodzonej, Gm. Dębowiec

W związku ze złożonymi zapytaniami do przetargu nieograniczonego nr RGW. 271.13.2014 **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i pompownią ścieków w Ogrodzonej, Gm. Dębowiec** (Numer ogłoszenia: 402196 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014) o następującej treści, udzielamy odpowiedzi:

W specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót **S-04.01.01 Budowa przepompowni ścieków** w poz. 2.1 pkt. 28 wypisano dodatkowe wyposażenie przepompowni ścieków m.in. :

- a) żuraw przenośny ocynkowany (trójnóg) z wciągarką (udźwig 150 kg)
- b) Agregat prądotwórczy

Pytania:

1. Czy żuraw przenośny ocynkowany (trójnóg) z wciągarką (udźwig 150 kg) ma posiadać wyciągarkę elektryczną czy ręczną?
2. Proszę o wskazanie, w której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić koszty związane z dostawą agregatu prądotwórczego

Odpowiedzi:

1. Należy dostarczyć żuraw przenośny ocynkowany (trójnóg) z wciągarką (udźwig 150 kg) ręczną.
2. Koszty związane z dostawą agregatu prądotwórczego należy uwzględnić w poz. 9.14 przedmiaru robót. Jednocześnie w poz. 9.14 przedmiaru należy skorygować opis przez dopisanie „ **...oraz agregat prądotwórczy trzyczonowy**”.

WOJTA GMINY DĘBOWIEC

mgr inż. Tomasz Branny