

GMINA DĘBOWIEC

ul. Katowicka 6
43-426 DĘBOWIEC

Dębowiec, dn. 22.03.2019 r.

RGW.271.6.1.2019

RGW.KW.0322.2019

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec

W związku ze złożonymi zapytaniem do przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec” o następującej treści, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:

Brak w przedmiarze obmiaru dot. pozycji 1.3.1.- "Rozebranie wykładziny ściennej z płytek elewacyjnych klinkierowych"

Odpowiedz:

W przedmiarze robót w pozycji 1.3.1. należy przyjąć ilość 45,1m²

Pytanie 2:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania robót ziemnych do izolacji ścian fundamentowy budynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedz:

W przedmiarze robót w elemencie 1.5 **WYKONANIE IZOLACJI PIONOWYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH** należy dodać pozycje 1.5.9. następującej treści:

nr	Opis robót	Jedn. miary	ilość	krotność
1.5.9	Roboty ziemne związane z przygotowaniem ściany fundamentowej do wykonania izolacji termicznej	m ³	$(20,66+15,06 \times 2) \times 0,5 \times 0,6 = 15,234$	1

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert

WÓJT GMINY DĘBOWIEC

mgr inż. Tomasz Branny