RGW 3410/ZP-3410/11-3/2009 Dębowiec 24.09.2009r.

Do wiadomości
wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu"

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w części dotyczącej **nawierzchni.**
   Po przeprowadzeniu ponownej analizy konstrukcji nawierzchni boiska wielofunkcyjnego informujemy, iż należy przyjąć wysokość włókna trawy sztucznej 20mm.